

АКТ № 9/сч -п

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

п. Большой Исток

"14" июля 2016 г.

Комиссия, образованная постановлением Главы Сысертского городского округа от 17 мая 2016г. № 225,

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 17 мая 2016 г., утвержденной Главой Сысертского городского округа Карамышевым А.Г.

в период с 11 июля 2016 г. по 11 июля 2016 г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду **Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток**

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- МАОО СОШ № 5 (основная школа; начальная школа; мастерские)

Адрес: п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; ул. Советская, 38.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Наличие договоров с поставщиками коммунальных услуг и отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель Договора заключены 08.01.2016 г. задолженность перед поставщиками отсутствует.

- Договор на отпуск и потребление тепловой энергии в виде горячей воды- № 64 ТС от 14 января 2016 года.

- Договор водоснабжения - № 42/16 от 01 января 2016 года.

- Договор на обслуживание коммунальных сетей и оборудования по заявкам (в аварийных случаях) № 43/16 от 01 января 2016 года.

- Договор на оказание услуг по ассенизации (вывоз, размещение жидких бытовых отходов) № 1101/1 от 11 января 2016 года.

- Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 1101/2 от 11 января 2016 года.

2. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок Акт № 3-2016 от 27.06.2016; Акт № 10-2016 от 01.07.2016 г.

3. Выполнение планов подготовки к отопительному сезону объекта - выполнено.

4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю - удовлетворительно.

5. Состояние утепления зданий - имеется 2 прибора учета в удовлетворительном состоянии.

6. Наличие и готовность к работе приборов учета- удовлетворительно

7. Выполнение предписаний надзорных органов (при их наличии) - отсутствуют.

8. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок - не имеется.

Дол. № 43/16 от 01.07.2016

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект: МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» - готова к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Председатель комиссии



(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель объекта


И.А. Фёдорова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:


Ю.В. Никитенко
(подпись, расшифровка подписи)


Коростелёв ИВ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Выдан МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- п.Большой Исток, ул.Ленина, 115;
- п.Большой Исток, ул.Советская, 38.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду
от 11.07.2016г. № 9/ш-п.

Глава Сысертского городского округа



А.Г.Карамышев
А.Г.Карамышев

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)